

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN

Safety Distance

Khuyến nghị khoảng cách theo chiều ngang tối thiểu
Recommend for min. horizontal distance

Khoảng cách an toàn với tường lửa:
Duy trì tối thiểu 3m với nguồn có nguy cơ cháy. Cần xem xét cả mối nguy theo chiều dọc. Phân tích rủi ro sẽ xác định thêm các yêu cầu.

Firewall Safety Guidelines:

Maintain a minimum distance of 3m from potential ignition sources. Vertical hazards must also be considered. A risk analysis will determine additional requirements

Nội dung được tham khảo từ “BỘ QUY TẮC THỰC HÀNH BCGA CP 33.”

Poster content is referenced from “BCGA Code of Practice CP 33”

